


RZUT PIĘTRA, SKALA 1:100



YnTKSYekw 1x2x0,8 - czujki dymu
YnTKSYekw 3x2x0,8 - przyciski oddymiania
YDY 3x2,5 - zasilanie centrali oddymiania

STAROSTWO POWIATOWE
w Kazimierzy Wielkiej 129

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Napięcie zasilania: 230/400V : 50 Hz
Układ pracy sieci zasilającej: 0,4 kV: TN-C
Projektowany układ sieciowy instalacji: TN-S

LEGENDA

- ZK-1
PWP
- ZK-1 Proj. złącze kablowe
PWP - przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Proj. wyłącznik pożarowy zabudowany nad złączem ZK-1 w obudowie 40x40 II klasa ochronności, IP44.
- Tablica/rozdzielnica elektryczna, II klasa izolacji, rozmiar wg. schematów lub specyfikacji
- Gniazdo ogólne 1-krotne ze stykiem ochronnym, 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20
- Gniazdo ogólne 1-krotne ze stykiem ochronnym, 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP44
- Gniazdo ogólne 2-krotne ze stykiem ochronnym, 2x(1P+N+PE), 10/16A, 230V, IP20
- Gniazdo ogólne 2-krotne ze stykiem ochronnym, 2x(1P+N+PE), 10/16A, 230V, IP44
- Korytko kablowe
- Główna szyna wyrównawcza połączona bednarką FeZn 30x4 z uziomem fundamentowym
- GSZW

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Bartłomiej Maj	SWK/0256/PBE/17	07.2018 r.	
Sprawił:	mgr inż. Artur Wieloch	SWK/0093/PWOE/11	07.2018 r.	

 Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych
ELEKTROINWESTPROJEKT Bartłomiej Maj
ul. Boh. Westerplatte 9, 28-100 Busko-Zdrój

Nazwa obiektu budowlanego:
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku byłego przedszkola oraz zmiana jego przeznaczenia na Centrum Aktywności Obywatelskiej.

Adres obiektu budowlanego:
Działka nr ew. dz. 161, 28-500 Kazimierza Wielka

Investor:
Gmina Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

Treść rysunku:
Instalacja elektryczna ogólna - rzut I piętra

Projekt:	Skala:	Faza	Branża	Nr rysunku
	1:100			
Opracowanie:	Data:	PB	IE	E-4
	07.2018			