


Wyjaśnienia dodatkowe do zapytania

Pytania dodatkowe:

1. Nawiązując do udzielonych dnia 27.04 odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą o jednoznaczne określenie na jakiej długości należy dokonać naprawy przyczółków. Pragniemy nadmienić iż na podstawie dostępnej dokumentacji zdjęciowej na górnej wodzie („Street view”) na brzegu lewym przyczółek jest w stanie nie pozwalającym na jego naprawę. Zdjęcia te nie odzwierciedlają stanu zobrazowanego na załącznikach do postępowania.
2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie iż zakresem usługi nie są prace na lewym przyczółku bezpośrednio przy mostku. Z analizy dokumentacji zdjęciowej załączonej do postępowania wynika iż prace te zostały już wykonane.



3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie iż przyczółek prawy również podlegał pracom naprawczym. Wg ogólnodostępnych zdjęć stan przyczółka prawego jest zdaniem Autora odmienny na zdjęciu przedstawionym przez Zamawiającego.



4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie iż jazu nie należy wyposażać w przepławkę.

Odpowiedzi:

W związku z powyższymi pytaniami dotyczącymi wykonania dokumentacji projektowej przebudowy jazu w km 1+020 rzeki Małoszówki w m. Kazimierza Wielka, gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski, woj. Świętokrzyskie wyjaśnia się następująco:

Gmina nie dysponuje ekspertyzą stanu technicznego przyczółków przedmiotowego jazu w związku z czym nie jest w stanie określić na jakiej długości należy wykonać naprawę/przebudowę istniejących przyczółków. Określenie długości na jakiej należy dokonać naprawy przyczółków leży po stronie Wykonawcy opracowania w/w projektu. Prace naprawcze lewego przyczółka zostały wykonane częściowo w najbardziej newralgicznych miejscach. W załączeniu zamieszcza się dokumentację fotograficzną obrazującą stan faktyczny przyczółków, z której wynika, iż zarówno przyczółek lewy jak i prawy są w złym stanie technicznym i wymagają gruntownej naprawy/przebudowy na całej długości (tj. ok. 25 metrów powyżej jazu i ok. 25 metrów poniżej). Tutejszy urząd informuje, iż nie ma obowiązku wyposażenia jazu w przepławkę dla ryb, dlatego też projekt nie obejmuje w/w przepławki.

Z poważaniem,

Kamil Kula

Wydział Infrastruktury i Inwestycji UMiG w Kazimierzy Wielkiej







