UWAGI:
Całość zmontować z typowych elementów obudów z poliestrów IP43, IK8.
Dopuszcza się wykonanie tablicy z materiałów innych producentów niż HAGER o nie gorszych parametrach.

Połączenia w tablicy wykonać przewodami LY w izolacji 750V na końcówki przewodów wprowadzanych pod zacisk zacisnąć końcówki HI o przekroju żyły przewodu.
Przekrój przewodu dobrany do obciążenia, przewody sterownicze 1,5 mm2 – izolacja kolor czerwony, i niebieski dla żyły N, przewody silowe kolor izolacji zgodnie znormą dla poszczególnych faz.
Przewód PE połączenia główne przkrój 16 mm2 izolacja przewodu żółto/zielona.
Wszystkie aparaty i przewody opisać.



OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
POPRZEZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-S

Oznacz. przew.	W28	W29	W30	W31	W32	W33	W34	W35	W36	W37	W38
Rodz. okablow.	YLYżo	YLYżo	YLYżo	YLYżo	YLYżo	YLYżo	YLYżo	YLYżo	YLYżo	YLYżo	YLYżo
Przekrój	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2
Nr obwodu	A27	A28	A29	A30	A31	A32	A33	A34	A35	A36	A37
Piktogram	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Oznaczenie	Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia. obw.: 1,2 parter	Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia. obw.: 1,2 parter	Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia. obw.: 1,2 parter	Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia. obw.: 1,2 parter	Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia. obw.: 1,2 parter	Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia. REZERWA	Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia. REZERWA	Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia. REZERWA	Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia. REZERWA	Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia. REZERWA	Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia. REZERWA

Izolacja przewodu w kolorze czarnym - gniazda wtyczkowe "DATA"

'ARMAX' Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej na potrzeby OPS

Inwestor: Gmina Kazimierza Wielka, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
Adres obiektu: ul. Szkolna 22, 28-500 Kazimierza Wielka

Przedmiot: Tablica 1TS1 – Schemat cz. 4/4 GNIAZDA "DATA"
Skala:
Nr rys.: 6.4
Str.:

	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ:	Teodor Małek		09.2019r.	
Inst. elektryczne: PROJEKTOWAŁ:	Jan Soboń	Nr 126/81 Upr. elektryczne	09.2019r.	
Inst. elektryczne: PROJEKTOWAŁ:	Jarosław Dolatowski	Nr KL-54/98 Upr. elektryczne	09.2019r.	
Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		09.2019r.	