

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

	NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA		RODZAJ POSADZKI
	1.1	Klatka schodowa	21,58	m²	Gres
	1.2	Korytarz	96,17	m²	Wykładzina dywanowa
	1.3	Składnica akt	15,86	m²	Wykładzina PVC
Dział pomocy społecznej i pracy socjalnej	1.4	Pom. biurowe 1	13,38	m²	Wykładzina dywanowa
	1.5	Pom. biurowe 2	13,06	m²	Wykładzina dywanowa
	1.6	Pom. biurowe 3	18,50	m²	Wykładzina dywanowa
	1.7	Pom. biurowe 4	14,83	m²	Wykładzina dywanowa
	1.8	Pom. biurowe 5	11,50	m²	Wykładzina dywanowa
	1.9	Pom. biurowe 6	14,20	m²	Wykładzina dywanowa
Dział świadczeń rodzinnych	1.10	Pom. biurowe 7	14,19	m²	Wykładzina dywanowa
	1.11	Pom. biurowe 8	16,14	m²	Wykładzina dywanowa
	1.12	Pom. biurowe 9	24,12	m²	Wykładzina dywanowa
	1.13	Pom. biurowe 10	32,79	m²	Wykładzina dywanowa
	1.14	Łazienka (przedsionek)	5,17	m²	Gres
	1.15	Łazienka damska	10,40	m²	Gres
	1.16	Łazienka (przedsionek)	4,40	m²	Gres
	1.17	Łazienka męska	10,38	m²	Gres
	1.18	Sekretariat	15,07	m²	Wykładzina dywanowa
	1.19	Pom. kierownika OPS	19,14	m²	Wykładzina dywanowa
	1.20	Korytarz	88,86	m²	Gres
Dział usług środowiskowych	1.21	Pom. biurowe 11	16,75	m²	Wykładzina dywanowa
	1.22	Pom. biurowe 12	15,61	m²	Wykładzina dywanowa
	1.23	Pom. biurowe 13	16,22	m²	Wykładzina dywanowa
Dział administracji	1.24	Pom. biurowe 14	15,00	m²	Wykładzina dywanowa
	1.25	Pom. biurowe 15	16,64	m²	Wykładzina dywanowa
	1.26	Pom. biurowe 16	15,75	m²	Wykładzina dywanowa
Socjal	1.27	Pom. socjalne 1	14,64	m²	Wykładzina PVC
	1.28	Pom. socjalne 2	4,70	m²	Wykładzina PVC
	1.29	Łazienka (przedsionek)	4,72	m²	Gres
	1.30	Łazienka dla personelu	5,39	m²	Gres
		SUMA	**585,16**	m²	

OZNACZENIA:

- 1TG1 — Tablica główna
- xxZ1 — Tablice piętrowe
- Łącznik p/t 1b z wkładką uszczelniającą 16A
- Łącznik p/t 2b z wkładką uszczelniającą 16A
- 1 — Oprawa oświetleniowa LED wewnętrzna n/t z kloszem z poliwęglanu 20W 230V
- 2 — Oprawa oświetleniowa LED wewnętrzna uszczelniona n/t 20W 230V
- Łącznik przycisk p/t 2b z wkładką uszczelniającą 16A
- 3 — Oprawa oświetleniowa LED wewnętrzna 8W 230V kinkiet
- Oprawa oświetleniowa LED wewnętrzna uszczelniona n/t 24W 230V
- 1K/w — Oprawa ewakuacyjna 2h LED wewnętrzna
- 2K/z — Oprawa ewakuacyjna 2h LED zewnętrzna
- 3K/w/03 — Oprawa ewakuacyjna 2h LED wewnętrzna n/t z piktogramem "WYJŚCIE EWAKUACYJNE"

UWAGI:

Łączniki montować na wysokości 1,4 m. podłogi.
Gniazda w sanitariatach mocować na wysokości 1,4 m.
Gniazda w pomieszczeniach socjalnych i pomocniczych mocować na wysokości 1,2 m.
Instalację wykonać przewodami YDYżo w/t lub p/t.
Gniazda w komunikacji i pomieszczeniach biurowych mocować na wysokości 0,3 m.
W łazienkach i pomieszczeniach pomocniczych stosować osprzęt bryzgoszczelny
PRZYCISKI POŻAROWE ZNAJDUJĄ SIĘ W OGÓNEJ INSTALACJI BUDYNKÓW SZKOŁY ŁĄCZNIE Z OŚWIETLENIEM BEZPIECZEŃSTWA
niniejsza dokumentacja nie obejmuje tych zagadnień pozostają w urzytkowaniu budynku bez zmiany.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
POPRZEZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-S

'ARMAX' Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej na potrzeby OPS

Inwestor: Gmina Kazimierza Wielka, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

Adres obiektu: ul. Szkolna 22, 28-500 Kazimierza Wielka

Przedmiot: Instalacja oświetleniowa
Rzut piętra

Skala: 1:100 | Nr rys.: 3.2 | Str.:

Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ:	Teodor Mańek		09.2019r.	
Inst. elektryczne: PROJEKTOWAŁ:	Jan Sobań	Nr 126/81 Upr. elektryczne	09.2019r.	
Inst. elektryczne: PROJEKTOWAŁ:	Jarosław Dolatowski	Nr KL-54/98 Upr. elektryczne	09.2019r.	
Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		09.2019r.	