

UWAGI:

Całość zmontować z typowych elementów obudów z poliestrów IP43, IK8.
Dopuszcza się wykonanie tablicy z materiałów innych producentów niż HAGER o nie gorszych parametrach.
Połączenia w tablicy wykonać przewodami LY w izolacji 750V na końcówki przewodów wprowadzanych pod zacisk zacisnąć końcówki HI o przekroju żyły przewodu.
Przekrój przewodu dobrany do obciążenia, przewody sterownicze 1,5 mm2 – izolacja kolor czerwony, i niebieski dla żyły N, przewody silowe kolor izolacji zgodnie znormą dla poszczególnych faz.
Przewód PE połączenia główne przkrój 16 mm2 izolacja przewodu żółto/zielona.
Wszystkie aparaty i przewody opisać.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA POPRZEZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE UKŁAD SIECI TN-S

'ARMAX' Sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690					
Nazwa obiektu: Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej na potrzeby OPS					
Inwestor: Gmina Kazimierza Wielka ul. Tadeusza Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka		Adres obiektu: ul. Szkolna 22, 28-500 Kazimierza Wielka			
Przedmiot: Tablica 2TS2 – Schemat cz. 2/4 OBWODY OSWIETLENIOWE				Skala:	Nr rys. 5.2 / Str.
Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:	
Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ:	Teodor Mańek		09.2019r.		
Inst. elektryczne: PROJEKTOWAŁ:	Jan Soboń	Nr 126/81 Upr. elektryczne	09.2019r.		
Inst. elektryczne: PROJEKTOWAŁ:	Jarosław Dolatowski	Nr KL-54/98 Upr. elektryczne	09.2019r.		
Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		09.2019r.		