



⌚	Łącznik jednobiegunowy
⌚	Łącznik jednobiegunowy
⌚	Łącznik świecznikowy
⌚	Plafoniera LED okrągła - 36W; 4880 lm, IP65
⊠	Naświetlacz LED, IP65; 4750 lm; 50 W; 230 V; IK06
⊠	Oprawa LED 662x95x111 mm; min IP44; szerokostrumieniowa, 17W; 2080 lm
⊠	Oprawa LED 1100x207x74 mm; min IP44; szerokostrumieniowa, 26 W; 3750 lm
⊠	Oprawa LED 600x207x74 mm; min IP20; szerokostrumieniowa, 13 W; 1870 lm
⊠	Oprawa LED 1060x161x80 mm; min IP40; szerokostrumieniowa, 26 W; 3750 lm
■	Puszka łączeniowa

NAZWA:	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP w kamieńczechach.			Tytuł rysunku:	Plan instalacji elektrycznej cz. 1
LOKALIZACJA:	Ochronnicza Straż Pożarna w Kamieńczechach, Kamieńczechy 77, 28-500 Kadziernia Wielka Odbiór: 0038, dz. ewidencyjna nr.144				
BRÓDZ:	STANOWISKO:	DATA:	SKALA:	WE RYSUNKU:	
ELEKTR.	P-T	03.2023	1:100	E-1	
INWESTOR:	Gmina Kadziernia Wielka, ul. Tadeusza Kościuszki 12 28-500 Kadziernia Wielka				